

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA
Antona Mihića 5A, Opatija

S A D R Ž A J

I.	TEMELJNE ODREDBE	4
II.	SLUŽBA ZAŠTITE OD POŽARA	5
	Ustrojstvo i način rada te vatrogasno dežurstvo	5
	Broj, naziv radnog mjesta, stručna spremna osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara	6
	Obveze i odgovornosti osoba iz službe zaštite od požara	6
III.	OBVEZE I ODOGOVORNOSTI VEZANO ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA.....	7
	Osobe i radna mjesta a s posebnim ovlastima i odgovornosti	7
	odgovornost zbog neprovodenja mera zaštite od požara	10
IV.	OSPOSOBLJAVANJE I UPOZNAVANJE ZAPOSLENIKA S OPASNOSTIMA IZ ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA	11
	Ospozobljavanje i upoznavanje radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite	11
	Način ospozobljavanja radnika i rukovanje opremom za dojavu i gašenje požara, provjere znanja i vođenje evidencije	11
V.	MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA	12
V. 1.	PROVEDBA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA	12
V. 2.	OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA	13
	Građevinske mјere zaštite od požara.....	13
	Izlazi – ulazi i izlazno-ulazni putevi	13
	Otvori u zidovima.....	14
	Zidovi, stupovi i stropovi	15
	Pokrovi i krovista	15
	Prometnice i prilazi.....	16
V. 3.	MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA POSTROJENJIMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA	16
	Električne instalacije i uređaji	16
	Eksplozivno zaštićene električne instalacije	17
	Sustavi zaštite od djelovanja munje na građevinama	17
	Ventilacijski uređaji i kanali	18
	Dimnjaci i dimovodni kanali.....	18
V. 4.	MJERE ZAŠTITE OD POŽARA PRI UPORABI ZAPALJIVIH	

TEKUĆINA I PLINOVA	20
Pretakanje, uskladištavanje, manipulacija i uporaba zapaljivih tekućina.....	20
Pretakanje, uskladištavanje, manipulacija i uporaba plinskih instalacija i trošila.....	20
V. 5. MJERE ZA PROPISANO ODRŽAVANJE, UPORABU I NADZOR SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA.....	21
Službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara	21
Stabilni sustavi za gašenje požara: unutarnja i vanjska hidrantska mreža ..	22
Vatrootporna vrata	22
Zaklopke	23
Kupole za odimljavanje	23
Ručni i prijevozni vatrogasni aparati	23
VI. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA	23
VII. MJERE ZABRANA I OGRANIČENJA	24
Mjere zabrana i ograničenja te prostorije i prostori na koje se one odnose ..	24
VIII. POSTUPANJE ZAPOSLENIKA U SLUČAJU POŽARA.....	24
IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE	25

PRILOZI

PRILOG A – Rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara

PRILOG B – Voditelj poslova zaštite od požara – dokumentacija

PRILOG C – Objekti vrtića s Planovima evakuacije (1 – 5)

Na temelju članka 21. Zakona o zaštiti požara (Narodne novine broj 92/10 i 114/22) a u vezi s člankom 5. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (Narodne novine broj 116/11) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija dana 30. siječnja 2024. godine donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o zaštiti od požara (u dalnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se sva pitanja od značaja za zaštitu života, ljudi i imovine od požara, eksplozija u objektima, prostorima i površinama Dječjeg vrtića Opatija, s ciljem sprečavanja nastanka požara i njegovih posljedica, a u skladu sa Zakonom o zaštiti požara, drugim zakonskim i podzakonskim aktima i propisima.

(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednakno na muški i ženski rod, bez obzira u kojem rodu su navedeni.

Članak 2.

(1) Dječji vrtić Opatija (u dalnjem tekstu: Dječji vrtić), sa pripadajućim objektima, prostorima i površinama, od strane inspekcije zaštite od požara MUP-a RH, je dobilo Rješenje o kategorizaciji objekta, kojim se Dječji vrtić Opatija razvrstava u III KATEGORIJU ugroženosti od požara, a istim se nalaže da Dječji vrtić ima najmanje jednog djelatnika koji neposredno organizira provođenje preventivnih mjera zaštite od požara i ima donesen i usvojen Pravilnik zaštite od požara.

Članak 3.

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se:

- temeljne odredbe u vezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara
- ustrojstvo i način rada službe zaštite od požara
- broj, naziv radnog mjesta i stručna spremna osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara
- obveze i odgovornosti vezane uz provedbu mjera zaštite od požara
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara
- način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara, te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje unutarnje kontrole,
- način upoznavanja radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta, odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba, te vođenja evidencije o tome,
- način osposobljavanja radnika za rukovanje priručnom opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,

- način osposobljavanja radnika za rad na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće posljedice od požara ili tehnološke eksplozije, prije stupanja na rad, periodične provjere znanja i vođenja evidencije o tome,
- službe i osobe zadužene za održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara u ispravnom stanju sa opisom zaduženja,
- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju sustava za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa (ako postoji) te drugih instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar i tehnološku eksploziju,
- službe i osobe zadužene za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanja požarnog rizika,
- kretanje i ponašanje na prostorima ugroženim od požara ili tehnološke eksplozije,
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara,
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara te prostorije i prostore na koje se one odnose,
- postupanje radnika u slučaju nastanka požara,
- druge mjere zaštite od požara sukladno vlastitim planovima i potrebama.

Članak 4.

(1) Sastavni dio ovog Pravilnika su:

Prilog A - Rješenje o razvrstavanju Dječjeg vrtića u III kategoriju ugroženosti od požara

Prilog B - Diploma i rješenje o položenom stručnom ispitu voditelja poslova zaštite od požara

Prilog C-1 do C-6 - Popis objekata Dječjeg vrtića Opatija s Planovima evakuacije i

spašavanja za pojedini objekt.

Članak 5.

(1) Projektna dokumentacija iz zaštite od požara, razne analize, elaborati, zapisnici, mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara u vlasništvu Dječjeg vrtića, pohranjuju se i čuvaju 5 godina.

Članak 6.

(1) Sustav zaštite od požara i tehnoloških eksplozija obuhvaća norme ponašanja radnika i trećih osoba za vrijeme rada, kretanja i zadržavanja u građevinama, prostorima i površinama, kao i tehničke normative, norme i upute u svezi građevina i drugih sredstava rada koji se redoviti koriste u procesu rada.

(2) Zaštita od požara obuhvaća skup mjera i radnji (normativnih, upravnih, organizacijskih, tehničkih, obrazovnih i promidžbene naravi) utvrđenih Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne samouprave i ovim Pravilnikom, čijim se izborom i primjenom postiže veći stupanj zaštite od požara.

II. SLUŽBA ZAŠTITE OD POŽARA

Ustrojstvo i način rada te vatrogasno dežurstvo

Članak 7.

(1) Služba zaštite od požara je ustrojena na način da Dječji vrtić ima zaposlenu osobu za vođenje poslova zaštite od požara. Vatrogasno dežurstvo se ne obavlja jer je objekt u

kategoriji ugroženosti od požara koja to ne zahtjeva i nije predviđeno radno mjesto vatrogasaca.
Broj, naziv radnog mjesta, stručna spremna osoba zaduženih za obavljanje poslova zaštite od požara.

Članak 8.

(1) Osoba zadužena za obavljanje poslova zaštite od požara je osnovni organizator i nositelj poslova iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na svim građevinama, građevinskim dijelovima i prostorima čiji je vlasnik ili istima upravlja Dječji vrtić.

(2) Radno mjesto osobe zadužene za poslove zaštite od požara u Dječjem vrtiću je popunjeno, a trenutno zaposlena osoba ima završenu višu školsku spremu tehničkog smjera. Sukladno zakonu o zaštiti od požara ove poslove može obavljati i osoba koja ima srednju stručnu spremu tehničkog smjera i položen stručni ispit iz područja zaštite od požara te tri godine radnog iskustva na poslovima zaštite od požara.

Obvezne i odgovornosti osoba iz službe zaštite od požara

Članak 9.

(1) U cilju unapređenja zaštite od požara u objektu društva, osoba zadužena za poslove zaštite od požara obavlja i odgovorna je za provođenje mjera zaštite od požara, i to:

- unutarnji nadzor, predlaganje, praćenje i kontrola mjera zaštite od požara propisanih ovim Pravilnikom, Zakonom zaštite od požara i drugim podzakonskim aktima,
- kontrolu primjene propisa iz područja zaštite od požara pri održavanju i korištenju objekta Dječjeg vrtića,
- vođenje evidencija i rokova, te planiranje i obavljanje svih propisanih tehničkih ispitivanja strojeva, uređaja i instalacija za dojavu i gašenje požara, te ventilacijskih i drugih sustava iz zaštite od požara u objektu Dječjeg vrtića,
- vođenje evidencija i rokova, te planiranje i obavljanje svih propisanih tehničkih ispitivanja opreme i sredstava za dojavu gašenja požara u objektu Dječjeg vrtića,
- predlaganje i kontroliranje izvođenja propisanih vježbi evakuacije zaposlenih i zatečenih osoba u objektu,
- dostavljanje podataka o kontroliranim i neispravnim uređajima i instalacijama u objektima Dječjeg vrtića te zahtjevom za njihovim rješavanjem,
- podnošenje izvještaja rada i stanja mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija ravnateljici,
- kontrolu osposobljenosti i uvježbanosti radnika u rukovanju sredstvima za siguran rad i sredstvima za gašenje požara,
- suradnju sa stručnim službama ili vanjskim suradnicima, glede donošenja i izrade općih akata, planova i procjena zaštite od požara, kao i u izradi programa osposobljavanja i obuke radnika za rukovanje opremom i sredstvima za gašenje požara i
- predlaganje određenih mjera zaštite za izgradnju novih ili pri rekonstrukciji postojećeg objekta, te nabavku opreme i sredstava za gašenje požara, opreme, sredstava za rad i ostalih uređaja.

Članak 10.

(1) Osoba zadužena za poslove zaštite od požara pri obavljanju kontrole i nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara i eksplozija u objektima, po potrebi, o stanju mjera zaštite izvještava ravnateljicu

(2) Kada osoba zadužena za poslove zaštite od požara utvrđi da prostori ili dijelovi građevine u vlasništvu ili koja se koristi ili je uzeta u najam ne zadovoljavaju sigurnosne uvjete za daljnji rad, dužna je o tome pismeno izvijestiti ravnateljicu.

Članak 11.

(1) Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i napucima, osoba zadužena za poslove zaštite od požara ima pravo:

- preporučiti ravnateljici udaljavanje radnika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine i koristi otvorenu vatu u požarno ugroženom prostoru, obavlja zavarivanje ili neki drugih tehnološki postupak koji izaziva iskru ili iskrenje u ugroženom prostoru bez dozvole ili bez primjene dodatnih mjera sigurnosti i sl.,
- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili život i zdravlje ljudi i djece
- obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja aparatima i opremom za gašenje požara, a onog koji pokaže nepoznavanje uputiti na dodatnu obuku.

Članak 12.

(1) Kada osoba zadužena za poslove zaštite od požara pristupa izradi složenih rješenja s područja zaštite od požara, može koristiti pomoć stručnih osoba izvan Dječjeg vrtića, kao i pomoć vanjskih specijaliziranih poduzeća uz suglasnost ravnateljice.

(2) Osoba zadužena za poslove zaštite od požara, u obavljanju svog posla, surađuje s drugim poduzećima, zainteresiranim institucijama, profesionalnim vatrogasnim postrojbama i nadležnom inspekcijom zaštite od požara Policijske uprave, radi poboljšanja zaštite od požara u objektima i prostorima Dječjeg vrtića.

(3) Osobe nad kojima se provodi nadzor dužne su omogućiti inspektoru zaštite od požara ili drugoj ovlaštenoj osobi nesmetano obavljanje njegovih ovlasti te su dužne postupiti po njihovu zahtjevu i naredbi.

III. OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANO ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Osobe i radna mjesta s posebnim ovlastima i odgovornostima

Članak 13.

(1) Ravnatelj je odgovoran za osiguranje financijskih sredstava za provođenje mjera zaštite od požara i eksplozije propisanih zakonom, podzakonskim aktima i ovim Pravilnikom i odgovoran je za provođenje odluka vezanih uz mjere zaštite od požara i eksplozija.

(2) Ravnatelj ima pravo i obvezu u svom djelokrugu rada:

- vršiti kontrolu rada svih zaposlenih vezano uz provođenja mjera zaštite od požara propisanih Zakonom, podzakonskim aktima i ovim Pravilnikom,
- rukovoditi i koordinirati spašavanjem i evakuacijom ugroženih osoba u slučaju nastanka opasne situacije u bilo kojem objektu.

Članak 14.

(1) Referent zaštite na radu, koji je i voditelj poslova zaštite od požara, odgovoran

je za stanje zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u objektima, prostorima i površinama Dječjeg vrtića u svom djelokrugu rada te vezano uz to:

- pruža stručnu pomoć ravnatelju i radnicima u provedbi i unaprjeđenju zaštite od požara u objektima,
- provodi nadzor stanja mjera zaštite od požara u objektima i kontrolira provođenje mjera zaštite od požara u pojedinim objektima od strane radnika i korisnika,
- organizira osposobljavanje radnika za provedbu mjera zaštite od požara, gašenje i spašavanje ugroženih osoba.
- odgovoran je za propisano održavanje i ispravnost uređaja i instalacija te sustava za dojavu i gašenje požara po pojedinim prostorima unutar objekta, kao i za poduzimanje mjer za izvršenje i otklanjanje svih neispravnosti i nedostataka na uređajima i instalacijama u objektima,
- vodi brigu o opremi i sredstvima za gašenje požara koji su raspoređeni u objektu, te je odgovoran za njihovu ispravnost, redovitost njihova pregleda i ispitivanja u propisanim vremenskim rokovima i o tome vodi evidenciju
- izrađuje, vodi i pohranjuje evidenciju i dokumentaciju iz oblasti zaštite od požara, i to: o redovnom servisiranju i pregledu ručnih i prevoznih vatrogasnih aparata za gašenje početnih požara, o stabilnim sustavima za dojavu i gašenje požara, o plino detekciji, o sustavima za odimljavanje i požarnim sklopkama i o ostalim sustavima zaštite od požara,
- ima, uz ovlaštenje ravnateljice, obvezu kontaktirati sa vanjskim suradnicima vezano uz otklanjanje neispravnosti na instalacijama i uređajima po osnovu zaštite od požara te dovođenja istih u tehnički ispravno i funkcionalno stanje,
- odgovoran je za organiziranje provođenja vježbe evakuacije i vođenja evidencija o istom u suradnji s vanjskim suradnicima i učesnicima,
- učestvuje, predlaže i kontrolira provođenje svih konkretnih mjer zaštite od požara prilikom renoviranja ili rekonstrukcija u objektima.

Članak 15.

(1) Domar/domar-vozač odgovoran je:

- za stanje zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u prostorima i površinama Dječjeg vrtića u svom djelokrugu rada,
- za redovito održavanje te ispravno i funkcionalno stanje uređaja, strojeva, postrojenja i instalacija u objektima koji su pod njegovim nadzorom u okviru svojih stručnih sposobnosti,
- za poduzimanje svih propisanih mjer zaštite od požara prilikom pretakanja zapaljivih plinova i tekućina u spremnike iz autocisterne,
- za kontrolu i povremeni vizualni pregled rada strojeva, uređaja, instalacija i sustava za dojavu i gašenje požara.

(2) Svi radnici Dječjeg vrtića odgovorni su:

- za stanje zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u objektu koji su pod njihovim nadzorom,
- za pravovremeno obavještavanje voditelja poslova zaštite od požara o tehničkoj neispravnosti i ne funkcionalnosti instalacija, uređaja i sustava za rad u objektu pod njihovim nadzorom.

Članak 16.

(1) Svaki radnik dužan je provoditi mjeru zaštite od požara na svom mjestu rada na način kako je utvrđeno zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama.

(2) Obveza provođenja mjeru zaštite od požara utvrđenih stavkom 1. ovog članka

odnosi se na sve osobe koje se nalaze na radu u Dječjem vrtiću po bilo kojoj osnovi rada, bilo da se radi o privremenom ili povremenom obavljanju rada ili obavljanju rada po posebnom ugovoru.

(3) Radnici su odgovorni za provođenje mjera zaštite od požara i eksplozije prije početka i za vrijeme obavljanja radnih zadataka, ako su u objektu.

(4) Prije napuštanja radne prostorije i završetka rada, svaki radnik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu struju,
- isključiti sve uređaje i naprave kao i sredstva rada koja se više neće koristiti,
- iznijeti na sigurno mjesto, ako je moguće, posude s opasnim ili drugim tvarima koje bi po završetku procesa rada i bez nadzora predstavljale potencijalnu opasnost za nastanak požara.

(5) Radnik je obvezan da što hitnije sam ili preko svog neposrednog rukovoditelja prijavi ravnateljici ili osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara, svaki veći poremećaj u radu uređaja, strojeva i instalacija koji bi mogao prouzročiti nastanak požara ili eksplozije u objektu ili uočenu neposrednu opasnost za mogući nastanak požara ili eksplozije u objektu.

Članak 17.

(1) Dužnosti radnika u provedbi mjera zaštite od požara i eksplozije su:

- poduzimati, provoditi i držati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru, a u slučaju potrebe organizirati evakuaciju osoba i materijalnih dobara,
- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu,
- prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara u svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena (ako se nalazi u objektu), stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost uređaja, instalacija i drugih sredstava rada, u bližoj i široj radnoj okolini i svaki kvar ili neispravnost koja bi mogla biti uzrokom nastanka požara, odmah prijaviti neposrednom rukovoditelju,
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- brinuti se da pristup radnom mjestu bude slobodan i moguć kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile posljedice,
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere za zaštitu od požara i eksplozije,
- aktivno sudjelovati u gašenju požara na svim građevinama i njihovim dijelovima,
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima ovješenim i nalijepljenim za njihovu upotrebu.

Članak 18.

(1) Veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara su:

- nesudjelovanje u gašenju početnih požara i sprječavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po život i zdravlje, djece, radnika ili imovine,
- nesudjelovanje u akcijama evakuacije i spašavanja ugroženih osoba,
- nemarno ili nesavjesno obavljanje radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovani požar ili eksplozija pa je došlo do lakših posljedica po osobe, djecu, radnike ili imovinu,

- rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastupila lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili imovine,
- neopravданo odbijanje izvršenja pojedinih odluka i uputa iz zaštite od požara koje su donijeli i naložili neposredni rukovoditelji ili osoba zadužena za poslove zaštite od požara, a zbog čega je došlo do požara ili eksplozije s lakišim posljedicama po život i zdravlje radnika ili imovine,
- neprijavljivanje neposrednom rukovoditelju ili osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara pojavu (kvar i slično) koja može prouzročiti požar ili eksploziju, ako time može nastati lakša posljedica po život i zdravlje djece, radnika ili imovine,
- nepridržavanje propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku, ako je time nastupila lakša posljedica za život i zdravlje djece, radnika ili imovine,
- odbijanje rada dužeg od punog radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara, ako je time nastala lakša posljedica po život i zdravlje djece, radnika ili imovine.

Članak 19.

(1) Manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara su:

- nesudjelovanje u gašenju početnih požara i sprječavanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete,
- nemarno ili nesavjesno obavljanje obveze u vezi sa zaštitom od požara, ako nije izazvan požar ili eksplozija, ali je nastala manja materijalna šteta,
- neprijavljivanje osobi zaduženoj za poslove zaštite od požara pojave koja može prouzročiti nastanak požara ili eksplozije,
- nemarno ili nesavjesno ponašanje prema opremi i sredstvima za gašenje požara,
- odbijanje rada dužeg od punog radnog vremena u slučaju kada se to zahtijeva iz preventivnih razloga zaštite od požara,
- rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara.

Odgovornosti zbog neprovođenja mjera zaštite od požara

Članak 20.

(1) Zbog nepridržavanja mjera zaštite od požara utvrđenih ovim Pravilnikom i drugim važećim propisima mogu se poduzeti sljedeće mjere, i to:

- pisana opomena
- otkaz ugovora o radu.

(2) Mjere iz prethodnog stavka izriču se temeljem prosudbe vrste i opsega nepridržavanja mjera zaštite od požara, pri čemu se navedeno nepridržavanje mjera zaštite od požara razvrstava po mogućim štetnim posljedicama u dvije kategorije:

- manja odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara
- veća odstupanja od utvrđenih mjera zaštite od požara.

(3) Provođenje mjera iz ovog članka utvrđuje se prema općim i posebnim propisima iz područja rada, kolektivnim ugovorom i relevantnim pravilima postupanja.

Članak 21.

(1) Radnici drugih pravnih osoba koji obavljaju određene poslove na objektima Dječjeg vrtića u prostorijama i prostorima, dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbi i naputaka osoba zaduženih za poslove zaštite od požara ili ravnateljice.

(2) Odgovornu osobu – vanjskog izvođača radova za provođenje mjera zaštite od požara prije početka izvođenja radova imenuje voditelj poslova zaštite od požara.

(3) Dopuštenje za rad vanjskom izvođaču izdaje ovlaštena osoba u Dječjem vrtiću – voditelj poslova i ravnateljica.

IV. OSPOSOBLJAVANJE I UPOZNAVANJE RADNIKA S OPASNOSTIMA IZ ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA

Ospozobljavanje i upoznavanje radnika s opasnostima i općim mjerama zaštite

Članak 22.

(1) Svaki radnik mora proći osnovno ospozobljavanje iz zaštite od požara na način i po programu utvrđenim Pravilnikom o programu i načinu ospozobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom.

(2) Ospozobljavanje radnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za ospozobljavanje radnika i koja ima suglasnost nadležnog tijela.

(3) Tajnik/administrator dužan je pri zapošljavanju svakog novog radnika vršiti provjeru da li je osoba koja se zapošljava ospozobljena za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, te radnike za koje utvrdi da nisu ospozobljeni upućuje voditelju zaštite od požara koji organizira ospozobljavanje istog.

Način ospozobljavanja radnika za rukovanje opremom za dojavu i gašenje požara, provjere znanja i vođenje evidencija

Članak 23.

(1) Svakog radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto, neposredni rukovoditelj dužan je upoznati s opasnostima glede nastanka požara na tom radnom mjestu i njegovoj okolini te poduzimanju mjera zaštite, te opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara.

(2) Nakon upoznavanja s opasnostima na radnom mjestu, radnik potpisuje izjavu da je upoznat s opasnostima i mjerama za zaštitu od požara ili eksplozija koje mora poduzimati na tom radnom mjestu, da ne nastanu požar i/ili eksplozija.

(3) U slučaju kada se radnik premješta s jednog radnog mjeseta na drugo radno mjesto, na kojemu su opasnosti i mjere zaštite od požara različite od prethodnog, o neposrednim opasnostima i mjerama zaštite od požara koje mora provoditi na tom novom radnom mjestu, dužan ga je upoznati neposredni rukovoditelj, te ponoviti postupak sukladno stavku 2. ovog članka.

V. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA

V. 1. PROVEDBA MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA

Članak 24.

(1) U cilju otklanjanja mogućih uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u građevinama, građevinskim dijelovima kao i na prostorima oko njih i na ostalim prostorima primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji i/ili rekonstrukciji na postojećim građevinama i građevinskim dijelovima, odnosno projektiranje i izgradnju novih građevina i građevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih, te ugradnju uređaja i opreme u njima,
- izvođenje i održavanje raznih instalacija i elektroinstalacija, gromobranskih, ventilacijskih, klimatizacijskih, toplinskih, kanalacijskih i sl., tako da ne predstavljaju opasnost od požara,
- postavljanje raznih oznaka, upozorenja, uputa, informacija, te zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre i plamena, zabrani zavarivanja i sl.),
- održavanje čistoće u radionicama, skladištima, pomoćnim, uredskim i ostalim prostorima, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih zapaljivih tvari na za to određena mjesta,
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i požarnih puteva unutar i oko građevina i prostora,
- uporabu uređaja za zagrijavanje prostora i građevina te njihovo propisano održavanje, kao i druge mjere zavisno od postojećih opasnosti, i
- opskrbljenošć građevina i građevinskih dijelova aparatom za gašenje početnih požara, a čiji se broj, vrsta i razmještaj utvrđuju Pravilnikom o održavanju i izboru vatrogasnih aparata.

Članak 25.

(1) Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara), a ostale mjere zaštite od požara reguliraju se ovim Pravilnikom kojim se propisuju dodatne mjere zaštite od požara.

Članak 26.

(1) U cilju otklanjanja mogućih uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom na prostorima i površinama Dječjeg vrtića primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na Zabranu izvođenja i postavljanja uređaja, instalacija i predmeta bez suglasnosti a koji mogu izazvati početni požar na otvorenim prostorima i površinama i koji bi imali za posljedicu nastanak požara na objektima.

V. 2. OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 27.

(1) Pod osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i

uređajima, gromobranskim instalacijama i uređajima za ventilaciju i zagrijavanje na kojima može doći do nastanka i širenja požara.

Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 28.

(1) Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije, rekonstrukcije i/ili građenja čiji je cilj:

- zaštita radnika koji se nalaze u građevini i građevinskim dijelovima,
- zaštita drugih osoba koji se nalaze u njihovoј neposrednoj blizini,
- sprečavanje širenja požara - lokaliziranje (u građevini i njenim dijelovima te izvan područja građevine),
- očuvanje vrijednosti dobara u građevini i građevinskim dijelovima, te očuvanje same građevine i njenih dijelova.

Članak 29.

(1) Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije i/ili rekonstrukcije ili gradnje nove građevine ili dijela građevine.

Članak 30.

(1) Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevine i njenih dijelova, materijala i konstrukcije u određenim rokovima te izvođenja građevinskim radova po dokumentaciji za koju je izdana suglasnost.

(2) Pregled građevinske konstrukcije se provodi radi utvrđivanja stanja otpornosti protiv požara građevine.

Izlazi – ulazi i izlazno – ulazni putevi

Članak 31.

(1) Cjelokupan prostor na hodnicima i stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen.

(2) Površina podova na izlazima – ulazima i izlazno - ulaznim putevima ne smije imati nikakvih mehaničkih oštećenja, napuknuća, te ne smije biti neravnina niti imati nagle promjene visina. Podne obloge, tepisi (teplisani) kao i mobilni prekrivači moraju biti izrađeni od samogasivog materijala i dobro pričvršćeni za podlogu. Oštećeni dijelovi na njima se ne smiju krpiti. Oštećeni dijelovi podnih obloga moraju se u cijelosti izmijeniti.

Članak 32.

(1) Na izlaznim i ulaznim putevima namijenjenim za evakuaciju, smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom (standardni simboli) tako da su vidljivi i danju i noću. Osvjetljene oznake za evakuaciju može zamijeniti i takva oznaka na fluorescentnoj podlozi.

Članak 33.

(1) Putevi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da neovisno vode na ulicu ili otvoren siguran prostor, dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji mogući odmicanje od građevine, te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

(2) Dužina puta evakuacije osoba iz građevine i bilo kojeg javnog prostora do stubišta

ili sigurnog prostora može iznositi najviše 15 m.

(3) Dužina puta evakuacije može se odrediti i računski, koristeći pri tome horizontalnu brzinu kretanja osoba i vrijeme koje se smatra dovoljnim za udaljavanje do sigurnog prostora, te otpornost konstrukcije na požar.

(4) Vrata na putevima evakuacije moraju biti izvedena tako da se otvaraju u smjeru evakuacije, osim ako se ne nalaze na zakonom zaštićenim objektima.

Otvori u zidovima

Članak 34.

(1) Sva vrata u građevini ili građevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati.

(2) Sva vrata na putevima za evakuaciju moraju se otvarati u smjeru izlaženja.

(3) Elementima za zatvaranje otvora u građevinskim konstrukcijama koje omeđuju požarne sektore smatraju se svi elementi i konstrukcije koji omogućuju komunikaciju ljudi i roba kroz navedenu konstrukciju, ali u slučaju požara zatvaraju otvor kako bi u predviđenom vremenu spriječili prijenos vatre i dima na susjedni požarni sektor. U ove elemente se ubrajaju svi tipovi vrata (zaokretna, klizna, dizajuća i druga vrata) elementi za zatvaranje otvora u zidovima kroz koje prolaze transportne trake, zaklopke u kanalima ventilacijskih i klimatizacijskih sustava i sl.

(4) Vrata na putevima evakuacije moraju biti izvedena tako da se otvaraju u smjeru evakuacije, i napravljena tako da omogućavaju otvaranje pritiskom bilo kojeg dijela tijela čovjeka na dio vrata u visini brave.

(5) Vrata između požarnih sektora moraju biti izvedena kao vatrootporna koja se sama zatvaraju u slučaju požara i kao takva čine barijeru za prolaz vatre i dima iz jednog u drugi požarni sektor.

(6) Vrata moraju imati odgovarajuću otpornost protiv požara, ovisno o požarnom opterećenju u tim požarnim sektorima.

(7) Ako su vrata ostakljena, staklo na njima ne smije biti puknuto ili razbijeno i mora imati propisanu otpornost na požar.

Članak 35.

(1) Svi prozori predviđeni za otvaranje moraju se lako dati otvoriti i zatvoriti s poda (ventus – uređaji i sl.).

(2) Prozori kao nadsvjetla mogu se postaviti u pregradnim zidovima samo unutar požarnog sektora. Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena.

Zidovi, stupovi i stropovi

Članak 36.

(1) Oštećenja na zidovima (pukotine, naprsline i drugi otvori zbog čega dolazi do prodora plamena ili dima) treba popraviti. Popravak se vrši materijalom istih protupožarnih karakteristika kao i prijašnji. Građevinski elementi i uređaji za zatvaranje otvora na granici požarnog sektora mogu imati otpornost na požar najviše 30 minuta manju od otpornosti na požar elemenata na granici požarnog sektora u koji su ugrađeni ali ne manju od 30 minuta.

(2) Za sprječavanje vodoravnog širenja požara požarni se sektori odvajaju zidovima određene vatrootpornosti, elementima za zatvaranje neophodnih otvora u tim zidovima

(vatrootporna vrata, protupožarne zaklopke u ventilacijskim kanalima i cijevne obujmice) te, vatrootpornim brtvilima kod prodora raznih instalacija.

(3) Za sprečavanje okomitog širenja požara unutar građevine izvode se stropovi određene otpornosti na požar, odvajanje vatrootpornim pregradama okomitih oknova za komunikacije (stubišta, liftovskih oknova), vatrootporno brtvljenje okomitih cijevnih prodora i dr.

(4) Radi sprečavanja okomitog prenošenja požara po fasadi preko prozora nižeg kata na više katove izvodi se dio fasadnog zida (između kraja otvora donjeg kata i početka otvora gornjeg) od negorivih i vatrootpornih materijala u visini najmanje 1 m.

(5) U blizini zidova od gorivog materijala ne smiju se postavljati naprave za zagrijavanje niti drugi izvori topline.

Članak 37.

(1) Kod stropnih konstrukcija koje imaju veću otpornost na požar (namjena im je sprečavanje širenja požara po vertikali) ne smiju se ostavljati nezaštićeni otvori.

Članak 38.

(1) Svi podovi, bez obzira na kakvu su konstrukciju postavljeni, ne smiju imati nazaštićene otvore. Svaki otvor ili oštećenje u podu radi izvođenja bilo kakvih radova mora se dovesti odmah u prijašnje stanje.

(2) Otvori za provođenje instalacija moraju biti zabrtvleni materijalom potrebne otpornosti protiv požara.

Pokrovi i krovišta

Članak 39.

(1) Pri izgradnji krovišta treba se držati slijedećeg:
- krovišta u pravilu trebaju biti puna, izvedena od negorivog materijala
- gorivi materijal može se upotrebljavati samo u minimalnim količinama koliko je potrebno za hidro izolaciju (ne toplinsku)
- drvna krovna konstrukcija treba biti zaštićena sa vatrootpornim premazom.

Članak 40.

(1) Krovni pokrivač ne smije imati mehaničkih oštećenja.
(2) Ako je krovište izvedeno s određenom otpornosti protiv požara, nosive krovne konstrukcije i pokrivači ne smiju se popravljati gorivim materijalom.
(3) Ako se upotrebljava izolacijska masa u vrućem stanju, topljenje mase ne smije se obavljati na krovišnom prostoru, već se mora dopremati na krovište u zatvorenim posudama.

Prometnice i prilazi

Članak 41.

(1) Pristupne i prilazne ceste i požarni putevi moraju biti stalno održavani radi sposobnosti za promet vozilima tako :
- da se na njima ne obavljuju nikakvi građevinski radovi (prekop) dok nije osiguran drugi pristup do građevina ili prostora (zaobilaznica, premoštenje preko prekopa i sl.).

- da mjesta za evakuaciju osoba nisu zakrčena vozilima,
- da su opskrbljeni odgovarajućom signalizacijom i znakovima.

V. 3. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA NA POSTROJENJIMA, INSTALACIJAMA I UREĐAJIMA

Električne instalacije i uređaji

Članak 42.

(1) Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mjesta gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara.

(2) Električne instalacije i uređaji moraju se stalno održavati sukladno važećim tehničkim normativima, tehničkoj praksi i drugim odredbama iz te oblasti.

Članak 43.

(1) Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama gdje su postavljeni. Sklopke u razvodnim ormarima moraju biti tako izvedene da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama, te moraju odgovarati zahtjevima njihove namjene.

(2) U pojedinim prostorijama moraju se u ormare postavljati sklopke koje isključuju cijelokupnu instalaciju osim općeg i sigurnosnog osvjetljenja. Na sklopkama moraju biti jasno naznačeni položaji isključeno-uključeno.

(3) Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan. Razvodni ormari moraju biti zaključani kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama.

(4) Ključevi ormara moraju se nalaziti na za to određenom mjestu u prostoru glavnog razvodnog ormara, čiji ključ se mora nalaziti na dostupnom mjestu.

(5) U glavnom razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormaricima u pojedinim prostorijama moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima.

Članak 44.

(1) Zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane električne osigurače kao i postavljati provizorne električne instalacije.

(2) Topljivi osigurači i automatske sklopke moraju biti tako dimenzionirani da se vodovi ne mogu pregrijavati.

(3) Pored svakog osigurača i sklopke moraju biti postavljene oznake kojem strujnom krugu pripada osigurač i sklopka.

(4) Izmjenu električnih osigurača ili druge poslove na električnim instalacijama i uređajima mogu obavljati samo zaduženi i ovlašteni električari. Zamjena osigurača mora se obavljati samo originalnim ulošcima.

Članak 45.

(1) Ispitivanje zaštite od kratkog spoja i preopterećenja, otpora izolacije električne instalacije mora se vršiti periodično svake tri (3) godine a utvrđene nedostatke treba odmah ukloniti.

(2) Ispitivanje funkcionalnosti panik rasvjete te IPR tipkala za brzo isključenje struje

mora se vršiti periodično svake godine.

(3) O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i uređaja ispitivač je dužan izdati pisani nalaz iz kojeg je vidljivo koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i što treba učiniti da se ukloni nedostatak glede zaštite od požara.

Eksplozivno zaštićene električne instalacije

Članak 46.

(1) Eksplozivno zaštićene električne instalacije („S“ ili „Ex“ izvedba) nisu izvedene u niti jednom objektu i prostoru Dječjeg vrtića u trenutku izrade ovog Pravilnika.

Sustavi zaštite od djelovanje munje na građevinama

Članak 47.

(1) Sustav zaštite od djelovanja munje na građevine je dio građevinskog sklopa građevine.

(2) Ispunjavanje bitnih zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, zaštite od požara, zaštite okoliša te sigurnosti u korištenju koji bi mogli biti ugroženi uslijed djelovanja munje, postiže se sustavom koji ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve propisane tehničkim propisima.

(3) Tehnička svojstva sustava moraju biti takva da tijekom trajanja građevine u ili na koju je sustav ugrađen, uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje sustava, građevina podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče :

- nerazmjerne velika oštećenja građevine ili samog sustava uslijed djelovanja munje,
- požar i/ili eksploziju građevine odnosno njezinog dijela na propisanoj razini zaštite,
- opasnost, smetnju, štetu ili nedopustiva oštećenja tijekom uporabe građevine,
- električni udar i druge ozljede korisnika građevine i životinja.

(4) Održavanje sustava podrazumijeva :

- redovite preglede i ispitivanja sustava, u vremenskim razmacima i na način određen projektom građevine, tehničkim propisima ili po posebnim propisima,
- izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog događaja ili po zahtjevu odnosno nalogu inspekcije,
- izvođenje radova kojima se sustav zadržava ili vraća u stanje određeno elektrotehničkim projektom građevine, tehničkim propisima, odnosno propisom u skladu s kojim je sustav izведен,
- sustav kod spremnika ili stanice ukapljenog naftnog plina pregledava se i ispituje svake godine.

Članak 48.

(1) O gromobranskim instalacijama svih građevina mora postojati tehnička dokumentacija i Procjena ugroženosti od udara munje, te se mora voditi revizijska knjiga gromobranskih instalacija.

(2) O svakom izvršenom pregledu mora se sastavljati zapisnik u koji se unose sve vrijednosti dobivene pregledom i mjeranjem. Iz njega se mora vidjeti da li je instalacija ispravna, a ako nije koji su popravci ili zahvati potrebni na njoj.

Ventilacijski uređaji i kanali

Članak 49.

(1) Svi dijelovi ventilacijskog sustava (ventilacijske cijevi, ventilatori i drugo) moraju biti napravljeni od negorivog materijala, s glatkim unutarnjim površinama i bez izbočenih dijelova na koje bi se mogle skupljati čestice prašine i masnoće.

Članak 50.

(1) Ventilatori i njihovi dijelovi moraju biti izrađeni tako da pri radu, uključivanju ili isključivanju ne dođe do :

- stvaranja električnog luka ili iskre,
- zagrijavanja električnog vodiča,
- stvaranja statičkog elektriciteta,
- stvaranja iskre zbog udara ili međusobnog trenja dijelova ventilatora.

Članak 51.

(1) Ventilacijski sustav (ventilacijski kanali, ventilatori, kuhinjske nape i ostalo) mora se:

- jednom godišnje kemijski čistiti i odmašćivati – čišćenje i odmašćivanje provodi ovlaštena pravne osoba, nakon čega se mora dobiti zapisnik o istom,
- svaki tjedan čišćenje provode radnici u kuhinji o čemu mora postojati redovita pisana evidencija, i
- svake godine ovlaštena tvrtka treba izvršiti tehničko ispitivanje funkcionalnosti i tehničke ispravnosti.

Dimnjaci i dimovodni kanali

Članak 52.

(1) Dimnjaci su dio građevinskog sklopa građevine u obliku vertikalnog ili približno vertikalnog kanala otporni na požar čađe, koji služi za siguran i neometan odvod u vanjsku atmosferu dimnih plinova nastalih radom na dimnjak priključenog uređaja za loženje.

(2) Tehnička svojstva dimnjaka moraju biti takva da, tijekom trajanja građevine uz propisanu, odnosno projektom određenu izvedbu i redovito održavanje dimnjaka, dimnjak podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja iz okoliša, tako da tijekom izvođenja i uporabe dimnjaka:

- predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče rušenje ili oštećenje dimnjaka,
- da se ne prouzroči, prenese i/ili širi požar,
- da se ne proizvede buku preko dozvoljene razine prema posebnom propisu,
- da uslijed odvodenja (oslobađanja) dimnih plinova iz ložišta ne budu ugrožena higijena, zdravlje, ljudi i okoliš,
- da se izbjegnu moguće ozljede korisnika,
- da potrošnja energije bude jednaka propisanoj razini ili manjoj od nje.

(3) Tehnička svojstva dimnjaka moraju biti usklađena s uređajem za loženje i njemu pripadajućom priključnom cijevi i/ili gorivom, koji se namjerava priključiti na dimnjak.

(4) Na jednu dimovodnu cijev smiju se priključiti samo kompatibilni uređaji za loženje koji koriste istu vrstu goriva.

(5) Vratašca dimnjaka:

- moraju se izvesti iz čvrstog i negorivog materijala, s okvirom koji mora biti dobro pripasan otvoru i bez mogućnosti propuštanja dima,
- stavljaju se u pravilu u podrumu i na tavanu, NE smiju biti u skladišnim prostorijama, spremištima, garažama ili u prostoru za smještaj lakozapaljivih tvari,
- pristup do vratašca mora uvijek biti slobodan.

(6) Zidovi zidanih dimnjaka u tavanskim prostorijama ili potkrovju i iznad njega moraju biti ožbukani ili zatvoreni s drugim vatrootpornim materijalima bez oštećenja i pukotina.

(7) Pristup dimnjaku mora biti takav da omogući održavanje dimnjaka na siguran način.

(8) Održavanje dimnjaka podrazumijeva:

- redovite preglede dimnjaka, u razmacima i na način određen projektom građevine, propisima i odlukama lokalne uprave i samouprave,
- izvanredne preglede dimnjaka nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom nadzoru,
- izvođenje radova kojima se dimnjak zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom građevine ili propisima u skladu kojih je dimnjak izведен.

(9) Pregled ispravnosti dimnjaka treba obaviti prije početka loženja i nakon završetka sezone loženja.

(10) Dimnjaci se kontroliraju i čiste u skladu s Odlukom o dimnjačarskoj službi ili u skladu s odredbama drugog akta Osnivača (jedinice lokalne samouprave).

(11) Dimnjaci plinskih ložišta i ložišta na tekuće gorivo kontroliraju se i čiste u skladu s Odlukom o dimnjačarskoj službi ili u skladu s odredbama drugog akta donesenog po tijelu lokalne uprave.

(12) Čišćenje dimnjaka obavlja ovlašteni dimnjačar.

(13) Čišćenje dimovodnih kanala od smole na način paljenja, obavlja se pod nadzorom od zato ovlaštene i osposobljene osobe.

(14) Evidencije čišćenja dimovodnih kanala pohranjuju se u službi održavanja.

V. 4. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA PRI UPORABI ZAPALJIVIH TEKUĆINA I PLINOVA

Pretakanje, uskladištanje, manipulacija i uporaba zapaljivih tekućina

Članak 53.

(1) Pretakanje zapaljivih tekućina iz auto cisterni u spremnik se obavlja u prisustvu domara/domara -vozača ili voditelja poslova zaštite od požara.

(2) Prije postupka pretakanja potrebno je osigurati sve propisane mjere zaštite od požara pri pretakanju zapaljivih tekućina sukladno odredbama Pravilnika o zapaljivim tekućinama.

(3) Zapaljive tekućine – benzin ili diesel koji se koristi za pogon radnih strojeva kao što su agregati, motorne pile ili kosačice u Dječjem vrtiću su:

- dizel za pogon aggregata u vrtiću Opatija - ne skladišti se – po potrebi nadopunjuje se plastičnim posudama,
- benzin (do 5 litara po svakom objektu vrtića) za kosačicu - od ožujka do studenog skladišti se u prostoru klima komora u vrtiću Opatija i kotlovnici u vrtiću Lovran, a od prosinca do veljače u prostoru kotlovnice u Lovranu.

(4) Zapaljivim tekućinama rukuje za to ovlaštena osoba od strane voditelja poslova zaštite od požara.

(5) Prilikom pretakanja zapaljivih tekućina u spremnike i pri pretakanju zapaljivih tekućina iz posuda za uskladištanje u radni stroj ne smije doći do istakanja istih po prostoru uskladištanja i moraju se poduzeti sve propisane mjere i radnje zaštite od požara od strane odgovorne osobe za pretakanje.

(6) Na mjestu pretakanja treba biti postavljena podloga – posuda (kadica) u kojoj će se sve prosute tekućine zadržati i neće doći do njihovog prolijevanja u ostali skladišni prostor. Iz posude (kadice) zapaljive tekućine se trebaju preliti u posude za uskladištanje zapaljivih tekućina te dobro začepiti da se spriječi hlapljenje ili isparavanje istih po prostoru uskladištanja.

(7) U slučaju uporabe zapaljivih tekućina u objektu, uskladištanje, manipulacija i uporaba zapaljivih tekućina mora se vršiti u skladu s važećim Zakonom i tehničkim propisima.

Pretakanje, uskladištanje, manipulacija i uporaba plinskih instalacija i trošila

Članak 54.

(1) Objekt vrtića u Opatiji ima podzemni UNP spremnik zapremine 5000 litara.

(2) Pretakanje zapaljivih plinova iz auto cisterni u spremnik se obavlja u prisustvu dežurne osobe – domara ili voditelja poslova zaštite od požara.

(3) Prije postupka pretakanja potrebno je osigurati sve propisane mjere zaštite od požara i eksplozija, pri pretakanju zapaljivih plinova sukladno odredbama Pravilnika o ukapljenom naftnom plinu.

(4) Ispitivanje ili tlačenje plinske instalacije od spremnika do potrošača obavlja stručna i osposobljena pravna i fizička osoba u rokovima svake 5 godine.

Članak 55.

(1) Plinske boce koriste se u objektima vrtića u Voloskom, Ičićima, Veprincu i Lovranu, i to:

- vrtić Volosko - plinska boca od 10 kg - nalazi se u kuhinji pored plinskog štednjaka,
- vrtić Ičići - plinska boca od 10 kg - nalazi se u prostoru spremišta koje se nalazi lijevo od kuhinje,
- vrtić Veprinac - plinska boca od 10 kg - nalazi se u kuhinji pored plinskog štednjaka,
- vrtić Lovran – 8 plinskih boca od 35 kg u plinskoj stanici,
- u vrtiću Opatija – plinska boca od 10 kg koja služi kao rezerva u prostoru domara.

Članak 56.

(1) Pri uporabi i korištenju plinskih trošila postupa se sukladno uputama za korištenje i uporabu proizvođača.

(2) Servisiranje ispravnosti plinskih trošila kao i ispitivanje obavlja ovlaštena stručna osoba, u rokovima propisanim važećim propisima, a najmanje jedanput u godini.

(3) Ispitivanje ili tlačenje plinske instalacije od spremnika do potrošača obavlja stručna i osposobljena pravna i fizička osoba u rokovima svake 5 godine.

(4) U građevinskom objektu dozvoljeno je korištenje samo atestiranih plinskih trošila i ispitanih plinskih instalacija. U slučaju izvođenja plinofikacije tj. priključka plina u objekt,

uskladištanje, manipulacija i uporaba zapaljivih plinova mora se vršiti u skladu s važećim Zakonom i tehničkih propisima.

V. 5. MJERE ZA PROPISANO ODRŽAVANJE, UPORABU I NADZOR SREDSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

Službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara

Članak 57.

(1) Voditelj poslova zaštite od požara je osoba zadužena za praćenje održavanja vatrodojavnih i sustava za gašenje požara i nadzor rada vanjskih servisera.

(2) Voditelj poslova zaštite od požara zadužen je za praćenje rokova ispitivanja, organizaciju, nadzor i kontrolu ispitivanja održavanja i servisiranja.

Članak 58.

(1) Održavanje, servisiranje i tehničko ispitivanje, sustava za dojavu požara i sustava plinodojave, sustava za gašenje požara tipa Šplinker i Ansul, unutarnje i vanjske hidrantske mreže, požarnih zaklopki, sustava za odvod dima i topline, te ručnih i prijevoznih aparata za gašenje početnih požara i vatrotpornih vrata, obavlja vanjska ugovorna organizacija ili trgovacko društvo koje je za te poslove registrirano i posjeduje dobivena ovlaštenja i potrebne suglasnosti od nadležnih državnih tijela.

(2) Svi navedeni sustavi se ispituju jednom godišnje, o čemu se od strane ovlaštene tvrtke za obavljanje tehničkih ispitivanja mora dobiti po obavljenim ispitivanjima Zapisnik i Uvjerenje da navedeni sustav su u tehničkom ispravnom i funkcionalnom stanju.

Članak 59.

(1) Vanjski ugovorni serviseri su zaduženi za održavanje u ispravnom stanju sustava za dojavu i gašenje požara.

(2) Ugovorni serviser je zadužen za ospozobljavanje osoblja za rukovanje dojavnim sustavima te sustavima za automatsko gašenje požara, kako bi osoblje moglo reagirati na pojавu pravog ili lažnog alarma i aktiviranja stabilnog sustava za gašenje požara.

(3) O održavanju, servisiranju i te obveznom godišnjem tehničkom ispitivanju automatskog sustava za dojavu požara, vode se propisane evidencije u knjizi nadzora, koja mora stajati uz vatrodojavnu centralu.

Stabilni sustavi za gašenje požara: unutarnja i vanjska hidrantska mreža

Članak 60.

(1) Unutarnja i vanjska hidrantska mreža ugrađuje se u objekte i prostore koji svojim značajkama spadaju u određene kategorije, odnosno sukladno propisima o hidrantskoj mreži, a navedeni su u Planovima evakuacije i spašavanja.

(2) Hidrantska mreža u pravilu mora biti izgrađena kao mokra hidrantska mreža.

(3) Prostor oko hidrantu mora biti slobodan i očišćen, kako bi hidrant bio stalno dostupan.

(4) Održavanje izvedenih stabilnih sustava za gašenje požara, unutarnje i vanjske hidrantske mreže u objektima i vanjskim prostorima, obavljuju vanjski suradnici odnosno vanjska trgovачka društva koja su specijalizirana i opremljena za obavljanje takvih poslova.

(5) Nadzor i kontrolu održavanja i obavljanja radova vrši voditelj poslova zaštite od požara.

Vatrootporna vrata

Članak 61.

(1) Vrata otporna na požar su elementi za zatvaranje otvora u vatrootpornim zidovima koji ugrađen u zid zajedno s okovima i bravama sprječava prijenos požara i produkata izgaranja.

(2) Vatrootporna vrata obvezno se ugrađuju s mehanizmom za automatsko zatvaranje.

(3) Uređaji za automatsko zatvaranje vrata mogu raditi na različitim principima, a najčešće je otpuštanje elektromagnetskog držača nakon aktiviranja automatskih detektora ili ručnog javljača požara.

(4) Vatrootporna vrata se moraju ispitivati od strane ovlaštene pravne osobe najmanje jednom godišnje.

Zaklopke

Članak 62.

(1) Zaklopke za zaštitu od požara (PPZ) namijenjene su za automatsko zatvaranje protoka zraka u dovodnim i odvodnim kanalima klimatizacije i ventilacije pri nastanku požara.

(2) Zaklopke za zaštitu od požara moraju se ispitivati najmanje jedanput godišnje.

Kupole za odimljavanje

Članak 63.

(1) Sustavi za odvod dima i topline nastalih u požaru, prirodnim putem, postavljaju se na krovove posljednjeg kata, u kojima je strop ujedno i krov.

(2) Uređaji za odvod dima i topline moraju se projektirati, izvesti i održavati tako da funkcioniraju bez obzira na opterećenje zbog vjetra, snijega ili leda.

(3) Sustavi za odvod dima i topline moraju se ispitivati najmanje jedanput godišnje.

Ručni i prijevozni vatrogasni aparati

Članak 64.

(1) Potreban broj, vrsta i veličina vatrogasnih aparata u zatvorenim prostorima i građevinama, određuju se u skladu s vrstom požara koji može nastati, površinom požarnog sektora i proračunom specifičnog požarnog opterećenja požarnog sektora, a sve prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima.

(2) Za zaštitu od požara postavljaju se aparati sa prahom od 6 i 9 kg na svakih 25 m prostora, te pored razvodnih ormara ili prostora sa informatičkom opremom postavljaju se ručni aparati za gašenje požara plinom ugljičnim dioksidom CO₂ – 5 kg.

(3) Održavanje vatrogasnih aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz redovni pregled i periodični servis.

(4) Periodični servis mora se napraviti najmanje jedanput godišnje od strane ovlaštene pravne osobe.

(5) O periodičnom pregledu i servisiranju ručnih i prevoznih vatrogasnih aparata se vodi evidencija od strane voditelja poslova zaštite od požara.

VI. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 65.

(1) U objektima dječjeg vrtića ne organizira se niti provodi služba motrenja, javljanja i uzbunjivanja požara na otvorenim površinama.

VII. MJERE ZABRANA I OGRANIČENJA

Mjere zabrana i ograničenja, te prostorije i prostori na koje se one odnose

Članak 66.

(1) U svim građevinskim zajedničkim dijelovima objekta, prostora gdje borave djeca i rade radnici te na svim otvorenim prostorima i površinama oko objekta postoji zabrana „ZABRANJENO PUŠENJE“ i „ZABRANA UPORABE OTVORENOG PLAMENA“.

(2) U objektima Dječjeg vrtića zabranjeno je nenamjensko korištenje ili uporaba sredstava i opreme za gašenje požara.

(3) U objektima je zabranjena uporaba i korištenje neispravnih instalacija, uređaja i sredstava rada.

(4) Zabranjena je uporaba električnih uređaja za zagrijavanje i električnih kuhala s otvorenom žarnom niti.

(5) Zabranjeni su bilo kakvi radovi na sustavu za dojavu požara od strane nestručnih i neovlaštenih osoba, osim ovlaštenih radnika ili servisera.

(6) Zabranjena uporaba alata koji iskri.

VIII. POSTUPANJE ZAPOSLENIKA U SLUČAJU POŽARA

Članak 67.

(1) Svaki radnik koji prvi opazi neposrednu opasnost od nastanka požara ili opazi požar, dužan je ukloniti opasnost odnosno ugasiti početni požar ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu.

(2) Ako radnik to ne može učiniti sam, dužan je odmah obavijestiti ostale radnike ili neposrednog rukovodioca, ravnatelja ili najbliži vatrogasnu postrojbu, radi početka organiziranja i provođenja akcije gašenja požara a sve sukladno Planu evakuacije i spašavanja za navedeni objekt.

(3) Prilikom dojave o nastalom požaru radnik treba dati sljedeće podatke:

- ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja
- mjesto (lokaciju) požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe
- da li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru
- vrstu materijala koji gori (tekućina, drvo, plastika, tekstil...)

- da li u požaru ima ozlijeđenih.

(4) U slučaju nastanka požara dužan je pristupiti akciji gašenja požara ručnim sredstvima za gašenje početnih požara ako njegov ili drugi život nije u opasnosti.

Članak 68.

(1) Prije napuštanja radne prostorije i početka gašenja početnog požara, svaki radnik na svom radnom mjestu mora:

- isključiti električnu struju i ventilaciju
- iznijeti na sigurno mjesto, pokretnu opremu, stvari, dokumente i vrijednosnice
- poduzeti mjere i radnje za siguran izlazak djece i osoblja u vanjski prostor
- sprječiti nastanak panike prilikom izlaska iz objekta ili radnih prostora.

(2) Po napuštanju prostora ili objekta u nastalom požaru svaki radnik o istom informira ravnateljicu ili voditelja poslova zaštite od požara.

Članak 69.

(1) Voditelja poslova zaštite od požara čim sazna za požar utvrđuje koje se sve mjere moraju poduzeti vezano uz upotrebu sredstava i opreme za gašenje požara, organizacije gašenja, evakuacije i spašavanja, traženja pomoći u slučaju ozlijeđenih osoba i slično. Također preuzima vođenje akcije gašenja požara do dolaska profesionalne vatrogasne postrojbe.

(2) Kao voditelj akcije gašenja požara, dužan je osigurati da se na mjesto požara donesu raspoloživi i odgovarajući aparati za gašenje, te druga oprema koja se može koristiti za gašenje požara.

(3) Prilikom akcije gašenja na mjestu požara smije se nalaziti samo potreban broj radnika.

(4) Radi smanjenja štete mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima i inventaru, te da se uklone materijali koji bi mogli biti oštećeni od širenja požara.

Članak 70.

(1) Nakon završetka akcije gašenja požara, voditelj poslova zaštite od požara poslova i ravnatelj, a zajedno s rukovoditeljem akcije gašenja profesionalne vatrogasne postrojbe dužni su :

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprječavanja ponovnog požara
- osigurati dežurstvo na mjestu požara do dana, a ako je potrebno i tijekom noći
- dežurnom tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnou opremu i sredstva za gašenje požara
- upotrebljene vatrogasne aparate za gašenje požara potrebno je odmah dovesti u ispravno stanje i spremiti na određena mjesta.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 71.

(1) Sukladno članku 2. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara

(Narodne novine broj 116/11) sastavni dio ovog Pravilnika je Rješenje o kategorizaciji ugroženosti od požara objekata Dječji vrtić Opatija te tekstualni dio Plana evakuacije i spašavanja objekata Dječji vrtić Opatija.

Članak 72.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu i počinje se primjenjivati 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića.

Članak 73.

(1) Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i prema postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Članak 74.

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti požara od 08.11.2001. godine i izmjene i dopune pravilnika o zaštiti požara od 13.3.2008. godine.

KLASA: 025-01/24-02/1

UR. BROJ: 2156-10-06-24-3

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Nikola Hlanuda



Ovaj Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Opatija dana 7. veljače 2024. i stupa na snagu 15. veljače 2024. godine.

RAVNATELJICA:

Biljana Šuša



PRILOG A

**RJEŠENJE O RAZVRSTAVANJU
U KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA**

PRILOG B

**DIPLOMA I RJEŠENJE O POLOŽENOM
STRUČNOM ISPITU VODITELJA POSLOVA
ZAŠTITE OD POŽARA**

PRILOG C - 1

VRTIĆ U OPATIJI

Antona Mihića 5A

51410 Opatija

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

PRILOG C - 2

VRTIĆ U VOLOSKOM

Katalinićeve stube 9

51410 Opatija

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

PRILOG C - 3

VRTIĆ U IČIĆIMA

Liburnijska 30

51414 Ičići

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

PRILOG C - 4

VRTIĆ U VEPRINCU

Stari grad 15

51414 Ičići

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

PRILOG C – 4A

**VRTIĆ U VEPRINCU
Društveni dom „Janko Gržalja“**

Tumpići 1 i 2

51414 Ičići

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

PRILOG C - 5

VRTIĆ U LOVRANU

Brajdice 13

51415 Lovran

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA